



Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 13.02.2024

ZAKRES ROBÓT

Montaż systemu ostrzegania przeciwpożarowego na poddaszu

Instalacja sygnalizacji pożaru dla kościoła na bazie nowoczesnej, sześcioliniowej, analogowej, adresowalnej centrali pożarowej IQ8ControlM marki Esser.

Nowe elementy chroniące dedykowany obszar oraz moduły sterujące wentylatorem należy wpiąć pętlę 122.

Na dedykowaną instalację sygnalizacji alarmu pożaru składają się: ręczne ostrzegacze pożaru, sygnalizatory akustyczno-optyczne, moduły monitorująco-sterujące, czujniki pożarowe.

Projektowany system jest systemem adresowalnym tzn. umożliwia identyfikację pojedynczego elementu, który sygnalizuje pożar, wyświetlenie informacji jest realizowane za pomocą wyświetlacza LCD oraz jednocześnie jest realizowany wydruk na dedykowanej drukarce.

Ze względu na budowę obiektu przyjęto ochronę częściową.

Szczegóły zakresu robót i wykaz materiałów zawiera dokumentacja dostępna u Zamawiającego.